



Nord-Aurdal kommune

Harald Akervold
Solhaugveien 48
1337 Sandvika

Delegert sak

Deres ref.:

Vår ref.:

LAUARN - 26/11544

Vedtaksdato:

29.06.2026

Saksnr.	Utvalg
049/26	Kommunestyret

Melding om vedtak- utslippssøknad for alt avløpsvann fra hytte i Tisleivegen 438 - gbnr 63/6- Innvilget.

Saksopplysninger:

Overnevnte søknad er behandlet og tillatelse til tiltak/ oppføring av byggeprosjekt er på nærmere angitte vilkår gitt av kommunedirektøren i vedtak den 29.06.26- jf. vedlagte utskrift, sak

Klageadgang:

Det opplyses om at vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til Nord-Aurdal kommune via [eDialog](#) ev. e-post til nak@nord-auerdal.kommune.no Klagen skal være undertegnet, oppgi vedtaket det klages over, angi de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Kommunen vil kunne bistå med veiledning. Det vises for øvrig til kapittel VI i forvaltningsloven.

Faktura på behandlingsgebyr i henhold til regulativet - kr. **11000-** - ettersendes.

Saksopplysninger:

Nabovarsel sendt, ingen merknader ut fra søknaden.

Eiendommen er bebygd og er i kommuneplan 2014-2024 vist som nåværende fritidsformål.

Det søkes nå om tillatelse til å føre alt avløpsvann til grunn via slamavskiller med våtvolum på 4m3 og videre til infiltrasjon med lengde 12 lm med kammer som skal tilkobles på midten. Kammerekken skal legges 0,5m under torva .

Avløpsanlegget er dimensjonert for 600 l/d og 6 pe med BOF på 60 gram oksygen pr døgn pr pe. Utslipet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensingsforskriften.

Følgende er ivarettatt ved plassering av infiltrasjon.

- Avstand til drikkevannskilde
- Avstand vassdrag
- Avstand grunnvann
- Terrenghelning
- Adkomst for tømmebil

Det må påses at høydeforskjellen fra der tømmebilen står og til bunn i tank ikke skal overstige 5m. Va prosjekt & Anlegg A/S søker ansvarsrett som ansvarlig søker og prosjekterende.

Dok analysen det offentlige kartgrunnlaget viser følgende reelle forekomster. -

Temadata-. Kulturminner: Kulturminner – Kulturmiljøer – M-Kula

- Temadata- Landbruk: Dyrkbar jord på utsiden av tomten

-Temadata-Natur: Kart over grå arealer annen eller feil verdi.

-Temadata- Natur: Kulturlandskap – utvalgte kulturlandskap.

-Temadata- Natur: Kulturlandskap – verdifulle

-Temadata- Natur: Naturtyper – utvalgte berøres ikke selv om det er vist mye slåttemark på eiendommen.

-Temadata- Plan: Nasjonalt grunnkart for arealanalyse snaumark middels frisk

-Temadata- Samfunnssikkerhet: Dreneringslinjer berøres ikke.

Det foreligger ikke erklæring om ansvarsrett for ansvarlig utførende foretak.

Søknaden ble oversendt kommuneoverlegen i brev datert 17.06.26 til uttalelse.

Vurdering:

Kommuneoverlegen har i brev datert 19.07.26 ingen merknader til omsøkte tiltak.

Det er ingen treff på samfunnssikkerhet og det viktigste her er det som er vist som slåttemark og det berøres ikke.

Utfra dette kan ikke administrasjon se at det foreligger forekomster som direkte må hensyntas i saksbehandlingen.

Før arbeidene starter må det foreligge erklæring fra ansvarlig utførende foreta.

Søknaden kan anbefales godkjent.

Vedtak:

I henhold til fullmakt, plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 samt forurensingsforskriftens kap. 12, gir kommunedirektøren tillatelse til at alt avløpsvannet føres til grunn via slamavskiller og infiltrasjon for hytte på gnr.63 bnr 6 i samsvar med revidert søknad datert 11.06.26 på følgende vilkår

1. Alt avløpsvann føres til grunn via slamavskiller og utføres som omsøkt.
2. Anlegget må sikres mot frost.
3. Før arbeidene starter må det foreligge erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig utførende foretak
4. Når anlegget er ferdig, må ferdigmelding med skisse som viser anleggets plassering sendes kommunen, jfr. vedlagte skjema for ferdigmelding samt Forskrifter for plassering av anlegg, adkomst m.v
5. Dersom det senere blir etablert felles privat eller kommunalt avløpsnett i området, må eiendommen tilknyttes dette

Etter fullmakt

Arne Lauvhaug
ingeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:

harald.akervold@gmail.c

om

Va - Prosjekt & Anlegg Garlivegen 15 2900 FAGERNES
As