



Nord-Aurdal kommune

Arne Sletten
Sjurudvegen 48
2910 Aurdal

Delegert sak

Deres ref.:

Vår ref.:

LAUARN - 26/11579

Vedtaksdato:

29.06.2026

Saksnr.	Utvalg
050/26	Kommunestyret

Melding om vedtak- utslippssøknad for hytte i Jutulvegen 224 - gbnr 23/80- Innvilget.

Overnevnte søknad er behandlet og tillatelse til tiltak/ oppføring av byggeprosjekt er på nærmere angitte vilkår gitt av kommunedirektøren i vedtak den 29.06.26 - jf. vedlagte utskrift, sak 50/26

Klageadgang:

Det opplyses om at vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til Nord-Aurdal kommune via [eDialog](#) ev. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no Klagen skal være undertegnet, oppgi vedtaket det klages over, angi de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Kommunen vil kunne bistå med veiledning. Det vises for øvrig til kapittel VI i forvaltningsloven.

Faktura på behandlingsgebyr i henhold til regulativet - kr.**11000,-** - ettersendes.

Saksopplysninger:

Nabovarsel sendt, ingen merknader ut fra søknaden.

Eiendommen er bebygd og er i kommuneplan 2014-2024 vist som nåværende fritid.

Infiltrasjon skal legges på gbnr 25/122 men det er samme eier.

Det søkes nå om tillatelse til å føre alt avløpsvann til grunn via slamavskiller med våtvolum på 4m³ og videre til infiltrasjon med lengde 12 lm med kammer som skal tilkobles på midten. Kammerekken skal legges 0,3 m under torva.

Følgende er ivarettatt ved plassering av infiltrasjon.

- Avstand til drikkevannskilde

Besøksadresse:	Postadresse:	Telefon:	Organisasjonsnummer: 961381908
Rådhuset	Postboks 143		E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no
Jernbanevegen 22	2901 Fagernes		www.nord-aurdal.kommune.no

- Avstand vassdrag
- Avstand grunnvann
- Terrenghelning
- Adkomst for tømmebil

Det må påses at høydeforskjellen fra der tømmebilen står og til bunn i tank ikke skal overstige 5m.

Va prosjekt & Anlegg A/S søker ansvarsrett som ansvarlig søker og prosjekterende

Avløpsanlegget er dimensjonert for 600 l/d og 6 pe med BOF på 60 gram oksygen pr døgn pr pe. Utslipet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensingsforskriften.

Dok analysen det offentlige kartgrunnlaget.

- Temadata Friluftsliv: Friluftslivsområder - kartlagte og verdsatte utfartsområdet.-
- Temadata- Geologi: Løs masser moene masser usammenhengende
- Temadata- Plan: Nasjonalt grunnkart for arealanalyse bebygd.

Søknaden ble oversendt kommuneoverlegen i brev datert 16.06.26

Vurdering:

Kommuneoverlegen ha ri brev datert 19.06.26 ingen merknader til omsøkte tiltak.

Utfra Dok analysen kan ikke administrasjon se at det foreligger forekomster som direkte må hensyntas i saksbehandlingen.

Før arbeidene starter må det foreligge erklæring fra ansvarlig utførende foretak.
For øvrig er søknaden tilfredsstillende dokumentert og kan anbefales godkjent.

Vedtak:

I henhold til fullmakt, plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 samt forurensingsforskriftens kap. 12, gir kommunedirektøren tillatelse til at alt avløpsvannet føres grunn for hytte på gnr.23 bnr80 i samsvar med søknad journalført 09.06.26 på følgende vilkår.

1. Alt avløpsvannet føres til grunnen via slamavskiller med våtvolum 4 m3 og videre til infiltrasjon.
2. Anlegget må utføres som beskrevet i innsendt søknad.
3. Anlegget må sikres mot frost
4. Før arbeidene starter må det foreligge erklæring om ansvarsrett for ansvarlig utførende foretak.
5. Når anlegget er ferdig, må ferdigmelding med skisse som viser anleggets plassering sendes kommunen, jfr. vedlagte skjema for ferdigmelding samt Forskrifter for plassering av anlegg, adkomst m.v
6. Dersom det senere blir etablert felles privat eller kommunalt avløpsnett i området, må eiendommen tilknyttes dette

Etter fullmakt

Arne Lauvhaug
ingeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:

Va - Prosjekt & Anlegg Garlivegen 15 2900 FAGERNES
As