



Nord-Aurdal kommune

Håvard Sørensen
Hyggeveien 7b
1178 Oslo

Delegert sak

Deres ref.:

Vår ref.:

LAUARN - 26/14506

Vedtaksdato:

21.07.2026

Saksnr.	Utvalg
057/26	Kommunestyret

Melding om vedtak-Søknad om utslipp for svart- og gråvann for fritidsbolig på gbnr 47/70 - Brekkudn 364 Innvilget

Saksopplysninger:

Overnevnte søknad er behandlet og tillatelse til tiltak/ oppføring av byggeprosjekt er på nærmere angitte vilkår gitt av kommunedirektøren i vedtak den 21.07.26 - jf. vedlagte utskrift, sak 057/26

Klageadgang:

Det opplyses om at vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til Nord-Aurdal kommune via [eDialog](mailto:nak@nord-aurdal.kommune.no) ev. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no Klagen skal være undertegnet, oppgi vedtaket det klages over, angi de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Kommunen vil kunne bistå med veiledning. Det vises for øvrig til kapittel VI i forvaltningsloven.

Faktura på behandlingsgebyr i henhold til regulativet - kr. **11000,-** - ettersendes.

Saksopplysninger:

Nabovarsel sendt, ingen merknader ut fra søknaden.

Eiendommen er i kommuneplan vist som nåværende bolig området og er bebyggt. I dette området i kommunen er det boliger og fritidsboliger om hverandre fra tidligere tider.

Det søkes nå om tillatelse til å føre alt avløpsvann til grunn via slamavskiller med våtvolum på 4m³ og videre til infiltrasjon med lengde 12 lm med kammer som skal tilkobles på midten. Kammerekken skal legges 0,5 m under torva.

Avløpsanlegget er dimensjonert for 600 l/d og 6 pe med BOF på 60 gram oksygen pr døgn pr pe. Utslipet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensingsforskriften.

Følgende er ivarettatt ved plassering av infiltrasjon.

- Avstand til drikkevannskilde
- Avstand vassdrag
- Avstand grunnvann
- Terrenghelning
- Adkomst for tømmebil.

Det må påses at høydeforskjellen fra der tømmebilen står og til bunn i tank ikke skal overstige 5m.

Va prosjekt & Anlegg A/S søker ansvarsrett som ansvarlig søker og prosjekterende.

Dok analysen det offentlige kartgrunnlaget viser følgende aktuelle forekomster.

- Temadata-Basis geodata: Arealressurskart - AR50 Skog
- Temadata- Geologi: Løsmasser Morenemasse sammenhengende
- Temadata- Landbruk: FKB-AR5- Bebygd
- Temadata- Plan: Nasjonalt grunnkart for arealanalyse – Bebygd
- Temadata- Samfunnssikkerhet: Dreneringslinjer ligger på andre siden av tomten.
- Temadata- Samfunnssikkerhet: Flom aktsomhetsområder går akkurat klar av den.

Søknaden ble oversendt kommuneoverlegen i brev datert 13.07.26 til uttalelse.

Vurdering:

Kommuneoverlegen har i brev datert 17.07.26 ingen merknader til omsøkte tiltak.

Det er ingen treff i Dok analysen som må ivaretas ved plassering av infiltrasjon.

Det foreligger ikke erklæring fra ansvarlig utførende foretak, og det må være på plass før arbeidene starter opp.

Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og kan anbefales godkjent.

Vedtak:

I henhold til fullmakt, plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 samt forurensingsforskriftens kap. 12, gir kommunedirektøren tillatelse til at alt avløpsvannet føres grunn for hytte på gnr.47 bnr 70 i samsvar med søknad journalført 24.06.26 på følgende vilkår.

1. Alt avløpsvannet føres til grunnen via slamavskiller med våtvolum 4 m3 og videre til infiltrasjon.
2. Anlegget må utføres som beskrevet i innsendt søknad.
3. . Anlegget må sikres mot frost
4. Før arbeidene starter må det foreligge erklæring om ansvarsrett for ansvarlig utførende foretak

5. Når anlegget er ferdig, må ferdigmelding med skisse som viser anleggets plassering sendes kommunen, jfr. vedlagte skjema for ferdigmelding samt Forskrifter for plassering av anlegg, adkomst m.v
6. Dersom det senere blir etablert felles privat eller kommunalt avløpsnett i området, må eiendommen tilknyttes dette

Etter fullmakt

Arne Lauvhaug
ingeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:

Va - Prosjekt & Anlegg Garlivegen 15 2900 Fagernes
As