



Nord-Aurdal kommune

Tore Kristiansen
Karstensens Vei 7
1617 Fredrikstad

Delegert sak

Deres ref.:

Vår ref.:
LAUARN - 26/14573

Vedtaksdato:
27.07.2026

Saksnr.	Utvalg
060/26	Kommunestyret

Melding om vedtak- Søknad om utslipp av sort og gråvann fra hytte gbnr 109/116- innvilget.

Saksopplysninger:

Overnevnte søknad er behandlet og tillatelse til tiltak/ oppføring av byggeprosjekt er på nærmere angitte vilkår gitt av kommunedirektøren i vedtak den 27.07.26- jf. vedlagte utskrift, sak 060/26

Klageadgang:

Det opplyses om at vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til Nord-Aurdal kommune via [eDialog](https://eDialog.no) ev. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no Klagen skal være undertegnet, oppgi vedtaket det klages over, angi de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Kommunen vil kunne bistå med veiledning. Det vises for øvrig til kapittel VI i forvaltningsloven.

Faktura på behandlingsgebyr i henhold til regulativet - kr.**11000,-** - ettersendes.

.

.

Saksopplysninger:

Nabovarsel sendt- ingen merknader i følge søker.

Eiendommen ligger i reguleringsplan for Sandbekklia utbyggingsetappe 2.

Det søkes nå om tillatelse til å føre alt avløpsvann til grunn via slamavskiller med våtvolum på 4m³ og videre til infiltrasjon med lengde 12 lm med kammer som skal tilkobles på midten. Kammerekken skal legges 0,5m under torva .

Avløpsanlegget er dimensjonert for 600 l/d og 6 pe med BOF på 60 gram oksygen pr døgn pr pe. Utslipet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensingsforskriften.

Følgende er ivare tatt ved plassering av infiltrasjon

- .- Avstand til drikkevannskilde
- Avstand vassdrag
- Avstand grunnvann
- Terrenghelning
- Adkomst for tømmebil

Det må påses at høydeforskjellen fra der tømmebilen står og til bunn i tank ikke skal overstige 5m.

Va prosjekt & Anlegg A/S søker ansvarsrett som ansvarlig søker og prosjekterende

Dok analysen det offentlige kartgrunnlaget viser følgende reelle forekomster.

- Temadata- Friluftsliv: Friluftslivsområder - kartlagte og verdsatte nærturterreng
- Temadata- Geologi: Løs masser morenemasse sammenhengende.
- Temadata- Landbruk: FKB-AR5 bebygd
- Temadata- Landbruk: Verneskog
- Temadata - Natur: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse på deler av tomten, men berøres ikke.
- Temadata- Plan: Nasjonalt grunnkart for arealanalyse – bebygd

Søknaden ble oversendt Kommuneoverlegen i brev datert 21.07.26.

Vurdering:

Kommuneoverlegen har i brev av 24.07.26 ingen merknader til omsøkte tiltak.

Det er ingen treff i Dok analysen som berøres av omsøkte tiltak.

Det foreligger ikke erklæring om ansvarsrett for ansvarlig utførende foretak.

Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og søknaden kan anbefales godkjent.

Vedtak:

I henhold til fullmakt, plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 samt forurensingsforskriftens kap. 12, gir kommunedirektøren tillatelse til at alt avløpsvannet føres grunn for hytte på gnr.109 bnr 116 i samsvar med søknad journalført 02.07. 26 på følgende vilkår.

1. Alt avløpsvannet føres til grunnen via slamavskiller med våtvolum 4 m³ og videre til infiltrasjon.
2. Anlegget må utføres som beskrevet i innsendt søknad.
3. . Anlegget må sikres mot frost
4. Før arbeidene starter må det foreligge erklæring om ansvarsrett for ansvarlig utførende foretak
5. Når anlegget er ferdig, må ferdigmelding med skisse som viser anleggets plassering sendes kommunen, jfr. vedlagte skjema for ferdigmelding samt Forskrifter for plassering av anlegg, adkomst m.v

Etter fullmakt

Arne Lauvhaug
ingeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:

Va - Prosjekt & Anlegg Garlivegen 15 2900 Fagernes
As